

EU Konformitätserklärung

EC Declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Dokument Nr. CE 31052017
 Document No. / Document n°
 Hersteller Gräff GmbH
 Manufacturer / Etabli par
 Anschrift Bonner Straße 54
 Address / Adresse D – 53842 Troisdorf
 Produktbezeichnung Thermoelement / Widerstandsthermometer
 Product / Produit Typ: 7*50EX***xxx, 7*03EX***xxx, 7*12EX***xxx, 7*22EX***xxx, 7*23EX***xxx, 7*24EX***xxx, 7*38EX***xxx, 7*43EX***xxx und 8*00EX***xxx

Hiermit wird bestätigt, dass das oben aufgeführte Produkt den Schutzanforderungen der Europäischen Richtlinien entspricht.

We confirm for the designated product that the protection requirements correspond to the European directives.

Nous confirmons la conformité du produit spécifié ci-dessus aux exigences des directives européennes.

Richtlinie: 2014/34/EU Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
 Directive / Diirective ATEX Directive / Directive ATEX

CE 0158 Ex II 1 G Ex ia IIC T6...T2 Ga
 II 1 D Ex ia IIIC T* °C Da
 CE 0158 Ex II 2 G Ex ib IIC T6...T2 Gb

CE 0158 Ex II 1/2G Ex ia IIC T6...T2 Ga/Gb
 II 1/2D Ex ia IIIC T* °C Da/Db

Angewandte Normen: DIN EN 60079-0 : 2012 Allgemeine Anforderung
 Standards Applied / +A11:2013 General requirements / Piégles générales
 Normes appliquées DIN EN 60079-11 : 2012 Eigensicherheit „i“
 Intrinsic safety „i“ / D'une sécurité intrinseue "i"
 DIN EN 60079-26 : 2015 Betriebsmittel mit Geräteschutzniveau (EPL) Ga
 Equipment with Equipment Ptection Level (EPL) Ga / Matériel d'un niveau de protection du materiel (EPL) Ga

Anerkannte Qualitätssicherungssysteme der Produktion:

DIN EN ISO 9001:2008 TÜV Rheinland Group, Köln Zertifikatsnummer: 01 100 000716

EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 15 ATEX E 110 X von DEKRA EXAM GmbH, Bochum
 IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres IECEx BVS 15.0093X
 Zertifikat BVS 16 ATEX ZQS/E403 Notified Body 0158

Ort, Datum: Troisdorf den 31.05.2017
 Place Date / Lieu Date

Unterschrift:
 Signature / Signature

gez. M. Hupperich

gez. F. Kadera

Name, Position:
 Name Position / Nom Qualité

M. Hupperich
 Geschäftsleitung

F. Kadera
 Ex-Beauftragter

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktinformationen & Bedienungsanleitungen sind zu beachten. Bei Umbau des Produktes oder Änderungen am Produkt verliert diese Erklärung mit sofortiger Wirkung ihre Gültigkeit.